



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-9151CT0491**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt a.d. Donau
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH Josef-Grünbeck-Straße 1, D-89420 Höchstädt a.d. Donau
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationenaustauscher) für die Trinkwasserinstallation
<b>Modell</b> <i>model</i>	softliQ...
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1-0017/23 vom 03.04.2023 (TZW) Baumusterprüfung: A0 010/18 vom 20.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 021/18 vom 20.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 022/18 vom 20.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 023/18 vom 20.12.2018 (TZW) Ergänzungsprüfung: A0 024/18 vom 20.12.2018 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.05.2023) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	20.12.2028 / 23-0682-WNV



70028-04-1-A-DE

19.09.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
softliQ:SD18	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 1,8 m³/h Nennweite: DN 25	1 Austauscher
softliQ:SD21	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 2,1 m³/h Nennweite: DN 25	1 Austauscher
softliQ:SD23	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 2,3 m³/h Nennweite: DN 25	1 Austauscher
softliQ:MD32	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 3,2 m³/h Nennweite: DN 25	2 Austauscher
softliQ:MD38	Druckstufe: PN 10 Nenndurchfluss: 3,8 m³/h Nennweite: DN 32	2 Austauscher

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**  
**certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NV, CV, SYR/OV25, NV25	NEOPERL GmbH
NW-6110BL0385	Schrägsitz-Absperrventil	15.../15...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-1002DM0599	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P1	glasfaserverstärktes Polystyrol (PS) natur / Ausrüstungsgegenstände/Bauteile aus glasfaserverstärktem Polystyrol (PS)	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
HW-0802DM0605	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P2	glaskugelverstärktes Polyamid (PA) natur / Ausrüstungsgegenstände/Bauteile aus glaskugelverstärktem Polyamid (PA)	Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
HW-0802DN0047	Bauteile aus Kunststoffen, Produktgruppe P2	PE-LD / STADURTW PE-LD/Kunststoffplatte aus STADURTW PE-LD	Stadur Composite GmbH & Co. KG